


Tűzvédelem

A biztonságtudomány (safety culture) az angolszász országokban már elterjedt fogalom és követelmény, amely szerint minden érintett személy figyelemmel kíséri, elemzi, feltárja a veszélyeztető körülményeket és törekszik a kockázatok csökkentésére.

A rendszer mindezek mellett figyelembe veszi, hogy a teljes körű biztonságot nemcsak a saját, hanem a környezetünk különféle szintjének biztonsága garantálhatja. A tudatos tűz elleni felkészülés, a tudományos „előrelátás” csak akkor valósul meg a gyakorlatban, ha az eredményeket átveszi a szabályozás, a joggyakorlat, amely a nemzetközi együttműködés és közös fejlődés alapja.



A biztonságtudomány integrált és komplex
összetevői

Tűzvédelem elemei



Tűzesetek megelőzése



Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tüzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására **a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényt** megalkotja.


Tűzvédelem elemei



Tűzesetek megelőzése



Tűzoltási feladatok ellátása




Tűzvédelem elemei



Tűzesetek megelőzése



Tűzoltási feladatok ellátása



Tűzvizsgálat

A tűzvédelmi tevékenységnek mindig is a prevenció volt az egyik legfontosabb eleme


Tűzmegelőzésnek tekintünk, tehát minden olyan intézkedést, amelynek célja a veszélyforrások, illetve hatásaik csökkentése, vagy megszüntetése.

A tűzmegelőzés legfőbb feladata a létesítés és a használat során:


1 A tüzek keletkezésének megelőzése,



2. a tüzek továbbterjedésének megakadályozása,



3. a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása.



**a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény**

3/A. § (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.



Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető:

- tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,
- a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával,
- a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

**a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény**

3/A. § (2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket.



- tűzterjedés elleni védelem,
- kiürítés,
- hő és füst elleni védelem,
- beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok,
- tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények,
- beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok,
- tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv,
- számítógépes szimuláció,
- villamos és villámvédelmi berendezések.



BM OKF honlapján közzétételre kerül

XVIII. sz.

Tűzrendészeti Pátens 1788. II. József

← 94

XIX. sz.

1882. augusztus 11-én kiadott 43,744 számú helyhatósági szabályrendelet a budapesti színházak tűzbiztonsága tárgyában

← 54

XX. sz.

a tűzrendészet újabb szabályozásáról szóló 180.000/**1936.** B. M. rendelet

a tűzrendészetéről szóló 4/**1957.** (XI. 19.) BM rendelet

a tűzrendészetéről szóló 1/**1963.** (VII. 5.) BM rendelet

a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 4/**1974.** (VIII. 1.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/**1980.** (XI. 25.) BM rendelet (OTSZ)

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/**1996.** (XII. 29.) BM rendelet (OTSZ)

← 21
← 6
← 9
← 6
← 16

XXI. sz

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/**2008.** (II. 22.) ÖTM rendelet (OTSZ)

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/**2011.** (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ)

← 12

← 3

← 3

**az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
53/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0)**

Főbb tűzvédelmi létesítési és használati szabályzók idősorrendben

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

- 
- I. Fejezet* Általános rendelkezések
II. Fejezet Értelmező rendelkezések
III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek
IV. Fejezet Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
V. Fejezet Általános szerkezeti követelmények
VI. Fejezet Tűzterjedés elleni védelem
VII. Fejezet Rendeltetéstől függő létesítési követelmények
VIII. Fejezet Kiürítés
IX. Fejezet Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények
X. Fejezet Hő és füst elleni védelem
XI. Fejezet Hasadó és hasadó-nyíló felületek
XII. Fejezet Speciális építmények tűzvédelme
XIII. Fejezet Villamos és villámvédelmi berendezések
XIV. Fejezet Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések közös szabályai
XV. Fejezet A beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok
XVI. Fejezet A beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok
XVII. Fejezet Éghető folyadékok és gázok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési követelmények
XVIII. Fejezet Használati szabályok
XIX. Fejezet Éghető folyadékok és gázok használati szabályai
XX. Fejezet Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
XXI. Fejezet Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv
XXII. Fejezet Záró rendelkezések
20 melléklet


XXII. Fejezet Záró rendelkezések

Kihirdetését követő 90. napon lép hatályba

A rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet rendelkezéseinek megfelelően készített

tűzvédelmi tervdokumentáció is benyújtható,

- ha az annak készítésére vonatkozó tervezői szerződést e rendelet hatálybalépését megelőző 180 napnál nem korábban kötötték meg.



I. Fejezet Általános rendelkezések



I. Fejezet Általános rendelkezések

OTSZ hatálya


nem terjed ki



- bányák föld feletti területére
- bányák földalatti térségeire
- robbanó- és robbantóanyagokra
- pirotechnikai termékekre
- atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos építmények

- meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének megfelelően
- új építményre

Ha a rendelet nem tartalmaz az esetekre előírást



a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezéseit vagy azzal egyenértékű megoldást, kialakítást kell alkalmazni.

II. Fejezet **Értelmező rendelkezések**



alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet

1.ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

2.közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

3.lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

4.tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése

állvány jellegű építmény: olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak megfelelő állékonysági teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az építményen bizonyos magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló járófelületet alakítanak ki,

speciális építmény: tűzvédelmi szempontból speciális építmény a közúti alagút, a gyalogos aluljáró, a felszín alatti vasútvonal, a kilátó, a ponyvaszerkezetű, az állvány jellegű és szín építmény,

önálló épületrész: a szomszédos épületrészekről statikailag független, tűzgátló szerkezettel elválasztott épületrész, amelynek kiürítése a szomszédos épületrészekben való áthaladás nélkül biztosított,